

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ПРОТОКОЛ

27.12.2017г. № 81/6
Санкт-Петербург

Председатель:

С.Е. Бабушкин – Главный инженер

Секретарь:

Н.В. Гребнев – Начальник ОЭКиТС

Присутствовали:

От ГУП «ТЭК СПб»:

М.А. Осинин	- Заместитель главного инженера по источникам
В.П. Фомин	- Заместитель главного инженера по тепловым сетям и ЦТП
Ю.П. Голубев	- Главный инженер ФТС
В.Н. Турабов	- Начальник управления эксплуатации и технического аудита
С.С. Уткин	- Начальник управления ремонта и реконструкции
В.Е. Никонов	- Зам. начальника производственного управления
Г.И. Ермаков	- Заместитель главного инженера по эксплуатации ФЭИ
Д.С. Чернопалкин	- Начальник отдела ЭиЭМ
И.Н. Медвидь	- Начальник отдела подготовки и сопровождения ремонта и реконструкции КИПиЭО
Б.Ю. Одинцов	- Руководитель группы УЭиТА
А.Т. Мамонов	- Руководитель группы отдела ЭиЭМ

От ГКУ «УЗ»

В.Н. Артеменко - Главный инженер

ООО «Изоляционный завод Советский»

Фролов Максим Анатольевич – Исполнительный директор
Пищелин Алексей Владимирович – Технический директор

ООО «СПКФ «ВАЛЁР»

Батуев Сергей Петрович – Генеральный директор

ООО «НПО «Октанта»

Авилов Дмитрий Евгеньевич - Генеральный директор
Бойков Сергей Сергеевич - Технический директор

ЗАО «ДС Контролз»

Тимофеев Александр Владимирович – Заместитель директора по продажам
Коньков Борис Владимирович – Менеджер по продажам
Терентьев Иван Геннадьевич – Директор АО «АРМИКС» - представитель ЗАО «ДС Контролз»

Повестка дня:

1. Применение продукции ООО «Изоляционный завод Советский»
2. Применение фильтровальной станции ФС «Ангара-10» компании ООО «СПКФ «ВАЛЁР»
3. Применение продукции ООО «НПО «Октанта», в т.ч.:
 - 3.1. Толщинометры;
 - 3.2. Внутритрубная диагностика трубопроводов.
4. Применение трубопроводной арматуры ЗАО «ДС Контролз»
5. Рассмотрение вопроса по включению в План закупок на 2018г. импортного оборудования, а также материалов и запчастей к ним (Приложение 1, 2), не имеющих аналогов в России.

Заслушали и обсудили:

1. Доклад ООО «Изоляционный завод Советский»
2. Доклад ООО «СПКФ «ВАЛЁР»
3. Доклад ООО «НПО «Октанта»
4. Доклад ЗАО «ДС Контролз»

Решили:

По вопросу №1: Разрешить применение продукции ООО «Изоляционный завод Советский» на объектах ГУП «ТЭК СПб» на срок 3 месяца, за этот период устранить все замечания, выданные по результатам инспекционной поездки (оборудовать испытательную лабораторию, запустить дробеструй).

ГУП «ТЭК СПб» взять под особый контроль качество производства предизолированных труб в ППУ изоляции, с выполнением контрольных вырезов из различных партий трубопровода и проведением лабораторных испытаний.

По вопросу №2: Проектным организациям, при разработке проектной документации в интересах ГУП «ТЭК СПб» рассматривать возможность применения фильтровальной станции ФС «Ангара-10» компании ООО «СПКФ «ВАЛЁР» наряду с продукцией других производителей, рассмотренной на Технических советах Предприятия с учётом «Положения о технической политике ГУП «ТЭК СПб».

По вопросу №3.1: Решение о применении толщинометров компании ООО «НПО «Октанта» будет принято после опытной эксплуатации на объектах ГУП «ТЭК СПб».

ООО «НПО «Октанта» совместно с ФТС провести опробование работы толщинометра на объектах Предприятия.

По вопросу №3.2: Принять к сведению информацию по опытному образцу комплекса внутритрубной диагностики ООО «НПО «Октанта». ГУП «ТЭК СПб» предоставить в межотопительный период участки тепловых сетей для проведения ООО «НПО «Октанта» тестовых испытаний.

По вопросу №4: Решение о применении трубопроводной арматуры ЗАО «ДС Контролз» на объектах ГУП «ТЭК СПб» будет принято по результатам инспекционной поездки технических специалистов ГУП «ТЭК СПб» на предприятие.

ФЭИ провести анализ работы установленного на котельной «Гражданская» оборудования ЗАО «ДС Контролз».

По вопросу №5: Согласовать закупку импортных уплотнений торцевых к насосу Wilo в соответствии с ГКПЗ-2018, по которым отсутствуют аналоги отечественного производства согласно Приложения №1.

Дополнительно проработать вопрос замены автоматических выключателей АВВ на аналоги отечественного производства согласно Приложения №2.

Председатель Технического совета

С.Е. Бабушкин

Секретарь Технического совета

Н.В. Гребнев

