

**Производство по проведению химических анализов ГУП "ТЭК СПб",
аккредитованное Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511475**

Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 2
тел / факс: (812)334-31-50

Протокол измерения № 186 АВ

Заказчик: ГУП "ТЭК СПб" ФЭИ, котельная: ул. Автобусная, д. № 9
Акт отбора проб № 111 от 13 марта 2017г.
Дата оформления протокола: 14 марта 2017г.

Цель исследования: санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха на границе жилья и общественной застройки.


НД для сан-гиг. оценки: "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" ГН 2.1.6.1338-03
ГН 2.1.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

№№ п/п	№№ пробы	Точка отбора	Показатели	Ед. изм.	Результаты измерения, мг/м ³	ПДКм.р. мг/м ³	НД на метод измерения
1	205	КТ2-у ж/д №29, к.2 по ул. Репищева	Азота диоксид	мг/м ³	<0,086	0,2	М-МВИ-181-2013
2			Углерода оксид	мг/м ³	<3,2	5,0	М-МВИ-181-2013
3			Серы диоксид	мг/м ³	<0,057	0,5	М-МВИ-181-2013
4			Сероводород	мг/м ³	<0,0076	0,008	М-МВИ-181-2013

- Примечание: 1. Результаты измерений относятся только к указанной в протоколе пробе.
2. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ППХА запрещено.
3. Значения погрешностей результатов соответствуют приписанным в НД характеристикам.
4. Протокол оформлен на 1 листе.

Замер произвел _____

Начальник ППХА _____



Н.В. Румянцева



ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ЭКОСИСТЕМА»
Комплексная испытательная лаборатория (КИЛ)



Юридический и почтовый адрес: 197046, СПб, Петровская наб., д.4, лит.А, пом.16Н; тел.: 643-55-02, факс: 643-60-16
Адрес лаборатории: 194156, СПб, пр. Энгельса, д.27, корп. 20; т/ф лаб.: 490-67-83; 490-67-86

Лист 1

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 510260

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц: 17.06.2016

ПРОТОКОЛ № 18-а/03.17
ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ Веществ в Атмосферном Воздухе

Заказчик: ГУП «ТЭК СПб» 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12. факс: (+7 812) 314-53-54

Отбор проб и определение метроусловий выполнен ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» (акт отбора №28 от 13.03.2017)

Место отбора проб: комельная по адресу: 2. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д. №9 КТ2 в эсд № 29, корп. 2 по ул. Репинцева

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
М.И. Сизова
« 14 » марта 2017

Дата пров. лаб. исп.гт.	№ точки отбора	Метроусловия		Вязкость, %	Состояние погоды	Наименование определяемого индциента	Класс опасности	ПДК, мг/м ³	Результаты измерений, мг/м ³ (н.у.)			Пре-ваше-ние ПДК, раз	МВИ, наимено-вание метода	Отн. погр. %	Диапазон опред. конц. мг/м ³	
		Р, мм рт. ст	Т°С						Ветер	1	2					3
14.03.		767,9	1,3	76,7		3	ясно	Алканы С ₁₂ -С ₁₉	4	1		Ниже предела обнаружения <0,8	-	М.01-05 НИИ «Атмосфера» хромат.	25	0,8-100

Средства измерения, применяемые при лабораторных испытаниях:
Хроматограф «3700 исп.1», зав. №381, св-во о поверке 242/8170-2016 до 14.11.2017.

Результаты измерений представлены с учётом погрешности методики.
Результаты исследований распространяются на представленные пробы.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведён (скопирован или перепечатан) без разрешения КИЛ.
Настоящий документ составлен в одном экземпляре

Руководитель группы ХИПВ:

Напашков А.В.

Исполнитель: Паренкова Н.Н.