

# ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

## ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

### ПРОТОКОЛ

21.10.2015г. № 02/822  
Санкт-Петербург

#### Председатель:

И.В. Репин – Первый заместитель генерального директора - главный инженер

#### Секретарь:

Н.В. Гребнев – Начальник ОЭКиТС

#### Присутствовали:

##### *От ГУП «ТЭК СПб»:*

- М.А. Осинин - Заместитель главного инженера по источникам  
О.Г. Волховицкий - Заместитель главного инженера по тепловым сетям и ЦТП  
М.М. Комасов - Директор филиала тепловых сетей  
А.С. Денисов - Начальник управления эксплуатации и технического аудита  
Д.В. Волков - Начальник управления ремонта и реконструкции  
А.А. Юрков - Начальник управления развития систем теплоснабжения  
А.Б. Нестеров - И.о. производственного управления  
В.А. Хвиюзов - Заместитель начальника департамента – начальник  
управления материально-технического снабжения  
В.Н. Турабов - Начальник отдела подготовки и сопровождения ремонта и  
реконструкции КИП и ЭО.  
И.Н. Медвидь - Ведущий инженер ОЭиЭМ

##### *ЗАО «СПб Институт Теплоэнергетики»*

В.А. Сипаткин – Главный инженер проекта

##### *Энтерос*

А.А. Смирнов – Коммерческий директор

##### *ЧибУнигаз*

П.А. Фомин – Директор по продажам

##### *ЭМЦ-Сервис*

В.Н. Павлюков – Начальник отдела кап. строительства

##### *РоссТройПроект*

Н.Г. Сироткин – Генеральный директор

#### Повестка дня:

1. О применении бытовых кондиционеров импортного производства марок LG G09VHT, LG UT18/UU18, LG G12VHT фирмы LG на объектах ГУП «ТЭК СПб».
2. О применении горелок импортного производства фирмы «Cibital Unigas» производство Италия, для котельного оборудования «Энтеророс», при выполнении работ по «Модернизации котельной расположенной по адресу: СПб, г. Пушкин,

Саперная ул. 49, лит.А., в части технического перевооружения с увеличением мощности».

3. О типах изоляции для паропроводов подземной прокладки.

**Заслушали и обсудили:**

1. Доклад ЗАО «СПб Институт Теплоэнергетики»
2. Доклад представителя дирекции по инвестициям
3. Доклад представителя филиала тепловых сетей

**Решили:**

**По вопросу №1:** Согласовать применение кондиционеров импортного производства марок LG G09VHT, LG UT18/UU18, LG G12VHT фирмы "LG", в рамках договора на «Реконструкцию с увеличением мощности «Политехнической» котельной, расположенной по адресу: СПб, Гжатская ул., д.24», в связи с отсутствием аналогичных бытовых кондиционеров отечественного производства.

**По вопросу №2:** Согласовать применение горелок импортного производства фирмы «Cibital Unigas» производство Италия, в рамках договора на «Модернизацию котельной расположенной по адресу: СПб, г. Пушкин, Саперная ул. 49, лит.А., в части технического перевооружения с увеличением мощности», в связи с отсутствием комбинированных (газ/дизельное топливо) горелочных установок отечественного производства мощностью 7 МВт.

**По вопросу №3:** Проектным организациям, при разработке проектной документации в интересах ГУП «ТЭК СПб», рассматривать применение труб в тепловой изоляции из пенобетона с гидроизоляционной оболочкой и труб с гидрозащитной оболочкой из полиэтилена (предназначенной для подземной прокладки), при строительстве и реконструкции паропроводов подземной прокладки.

**Председатель Технического совета**

**И.В. Репин**

**Секретарь Технического совета**

**Н.В. Гребнев**

