

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ПРОТОКОЛ

28.06.2017г. № 81/302
Санкт-Петербург

Председатель:

С.Е. Бабушкин – Главный инженер

Секретарь:

Н.В. Гребнев – Начальник ОЭКиТС

Присутствовали:

От ГУП «ТЭК СПб»:

Ю.П. Голубев - Главный инженер ФТС
В.Н. Турабов - Начальник управления эксплуатации и технического аудита
С.С. Уткин - Начальник управления ремонта и реконструкции
А.Б. Нестеров - Начальник производственного управления
А.А. Юрков - Начальник управления развития системы теплоснабжения
Г.И. Ермаков - Заместитель главного инженера по эксплуатации ФЭИ
Д.С. Чернопалкин - Начальник отдела ЭиЭМ
С.Л. Никитин - И.о. начальника отдела подготовки и сопровождения ремонта и реконструкции КИПиЭО
Б.Ю. Одинцов - Руководитель группы УЭиТА
А.Т. Мамонов - Руководитель группы

ООО «НПО БАЛТЕК»

Оноприенко Сергей Алексеевич - Генеральный директор

НПФ «Система-сервис»

Черников Андрей Викторович - Главный конструктор;
Гайдаш Дмитрий Михайлович - Зам. главного конструктора;
Матвеев Сергей Владимирович - Зам. главного конструктора;
Липатов Алексей Александрович - Главный конструктор по система управления объектов энергетики.

ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»

Сырых Валерий Александрович - Директор
Пухов Николай Борисович - Менеджер по продажам в СПб

ЗАО «Промышленный инжиниринг»

Дмитриев Олег Иванович - Исполнительный директор;
Назаров Василий Вячеславович - Технический директор.

Повестка дня:

1. Анतिकоррозийное покрытие «Керам-цинк» ООО «НПО БАЛТЕК»
2. Комплексные системы автоматизации НПФ «Система-сервис»
3. Применение дымовых труб ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»
4. Применение конденсационных экономайзеров компании ЗАО «Промышленный инжиниринг»
5. Рассмотрение вопроса по включению в План закупок на 2017г. импортного оборудования, а также материалов и запчастей к ним (Приложение 1), не имеющих заводов в России.

Заслушали и обсудили:

1. Доклад ООО «НПО БАЛТЕК»
2. Доклад НПФ «Система-сервис»
3. Доклад ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»
4. Доклад ЗАО «Промышленный инжиниринг»

Решили:

По вопросу №1: Решение о применении антикоррозийного покрытия «Керам-цинк» компании ООО «НПО БАЛТЕК» на объектах ГУП «ТЭК СПб» будет принято по результатам опытной эксплуатации.

ФЭИ определить объекты для возможного применения антикоррозийного покрытия «Керам-цинк».

По вопросу №2.: Продолжить совместные работы, в части рассмотрения возможности комплексной автоматизации объектов ГУП «ТЭК СПб».

Проектным организациям, при разработке проектной документации в интересах ГУП «ТЭК СПб» рассматривать возможность применения продукции НПФ «Система-сервис» наряду с продукцией других производителей, рассмотренной на Технических советах Предприятия с учётом «Положения о технической политике ГУП «ТЭК СПб» утвержденного приказом № 355 от 08.07.2014г.

По вопросу №3: Проектным организациям, при разработке проектной документации в интересах ГУП «ТЭК СПб» рассматривать возможность применения промышленных дымовых труб компании ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» наряду с продукцией других производителей, рассмотренной на Технических советах Предприятия с учётом «Положения о технической политике ГУП «ТЭК СПб» утвержденного приказом № 355 от 08.07.2014г.

По вопросу №4: Решение о применении конденсационных экономайзеров компании ЗАО «Промышленный инжиниринг» на объектах ГУП «ТЭК СПб» будет принято по результатам технико-экономического обоснования (ТЭО), выполненного для котельной ГУП «ТЭК СПб».

ФЭИ определить объект для выполнения ТЭО применения конденсационных экономайзеров.

По вопросу №5: Согласовать закупку импортного оборудования, а также материалов и запчастей к ним в соответствии с ГКПЗ-2017, по которым отсутствуют аналоги отечественного производства согласно Приложения №1.

Председатель Технического совета

С.Е. Бабушкин

Секретарь Технического совета

Н.В. Гребнев