

Утверждаю:  
Руководитель направления  
ОП Северо-Запад ООО «ЭнергоСеть»

Е.Е. Титов

СОГЛАСОВАНО:  
Зам. главного инженера  
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

ГУП «ТЭК СПб»  
Владимир Владимирович  
1022027, г. Санкт-Петербург,  
Ульяновская ул., д. 69

СОГЛАСОВАНО:  
«Проектное бюро управление  
инженерное»  
2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Администрация  
Калининского района


*19 НОЯ 2020*

СОГЛАСОВАНО:

ЖКС № 1  
Калининского р-на


СОГЛАСОВАНО:

ЖКС 849




СОГЛАСОВАНО:

ЖКС 850



СОГЛАСОВАНО:



Производства работ по замене трубопроводов 2 контура ЦТП на временную схему теплоснабжения на объекте:  
«Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 25, корп. 2, лит. А»

ПРОГРАММА

1. Отключение системы ГВС по адресам: пр. Культуры, д. 23; пр. Культуры, д. 25, корп. 2; пр. Культуры, д. 27, корп. 1; пр. Культуры, д. 29, корп. 4.
2. Время производства работ: с 9-30 *27.11.2020* по 20-00 *29.11.2020*.
3. Отключающая арматура расположена в ТК \_\_\_\_\_
4. Дренирующая арматура расположена в ТК \_\_\_\_\_
5. Ответственный за отключение и включение т/с - Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб».
6. Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть» - Руководитель направления ОП Северо-Запад Титов Евгений Евгеньевич (моб. тел. 8-921-768-27-21).
7. Количество сварочных стыков: Ду 133 - 1 шт.; Ду 108 - 4 шт.; Ду 89 - 2 шт.

| № п/п | Наименование работ   | Дата и время работ             | Производитель работ               | Ответственный                     |
|-------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб».   | 23.11.2020<br>до 12-00         | Северный РТС<br>ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Северный РТС<br>ФТС ГУП «ТЭК СПб» |
| 2     | Закрытие и опорожнение прямого и обратного трубопроводов в ТК.   | 24.11.2020<br>с 09-00 до 09-30 | Северный РТС<br>ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Северный РТС<br>ФТС ГУП «ТЭК СПб» |
| 3     | Производство работ по замене трубопроводов 2 контура ЦТП (Ду 133 – 1 шт.; Ду108 - 4 шт, Ду 89 – 2 шт.) | 24.11.2020<br>с 09-30 до 19-00 | ООО «ЭнергоСеть»                  | ООО «ЭнергоСеть»                  |
| 4     | Оповещение АДП Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о выполнении трубопроводов.                             | 24.11.2020<br>19-00            | ООО «ЭнергоСеть»                  | ООО «ЭнергоСеть»                  |
| 5     | Оповещение ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ и подключение потребителей.                            | 24.11.2020<br>19-30            | Северный РТС<br>ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Северный РТС<br>ФТС ГУП «ТЭК СПб» |
| 6     | Включение временной схемы теплоснабжения ЦТП и восстановления параметров ЦО и ГВС.                     | 24.11.2020<br>с 19-30 до 20-00 | ООО «ЭнергоСеть»                  | ООО «ЭнергоСеть»                  |

Начальник Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УКО ЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК по Э и ЦТП УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть» -  
Руководитель направления ОП Северо-Запад

Филиал тепловых сетей  
Северо-Западного филиала  
**Д.В. ДОКУМЕНТОВ**  
Сектор обслуживания сетей  
ГУП «ТЭК СПб»

Федоров М.Н.

Сабиров Р.Н.

Тереза С.В.

Андрощук С.Н.

Титов Е.Е.

Утверждено:


Руководитель направления  
ОП Северо-Запад ООО «ЭнергоСеть»

*Е.Е. Титов*  
Е.Е. Титов

СОГЛАСОВАНО:

Администрация  
Калининского района

СОГЛАСОВАНО:  
ЖКС № 1  
Калининского р-на



СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера  
ФПС ГУП «ТЭК СПб»

1 УИ "ТЭК СПб"

В.И. Панаев  
192300, г. Санкт-Петербург,  
ул. Кавалерийская ул., д. 69

СОГЛАСОВАНО:

Администрация  
Калининского района

СОГЛАСОВАНО:

ЖКС № 10



ПРОГРАММА


СОГЛАСОВАНО:

ЖКС № 850



СОГЛАСОВАНО:

*К.В. Ивонин*



СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

*11.11.20*  
*30*  
*2020 г.*

Производства работ по замене трубопроводов 2 контура ЦТП на временную схему теплоснабжения для объекта:  
«Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 25, корп. 2, лит. А»

1. Отключение системы ГВС по адресам: пр. Культуры, д. 23; пр. Культуры, д. 25, корп. 2; пр. Культуры, д. 27, корп. 1; пр. Культуры, д. 29, корп. 4.
2. Время производства работ: с 9-30 ~~11.2020~~ по 20-00 ~~11.2020~~.
3. Отключающая арматура расположена в ТК \_\_\_\_\_.
4. Дренажирующая арматура расположена в ТК \_\_\_\_\_.
5. Ответственный за отключение и включение т/с - Северный РЭС ФПС ГУП «ТЭК СПб».
6. Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть» - Руководитель направления ОП Северо-Запад Титов Евгений Евгеньевич (моб. тел. 8-921-768-27-21).
7. Количество сварочных стыков: Ду 133 - 1 шт.; Ду 108 - 4 шт.; Ду 89 - 2 шт.