

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2020г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.07.2020	ЦТП	Ул. С. Ковалевской, 14 к.5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,28	18	1,31	1	8,52	-	-	68	2	отс.	отс.	-
07.07.2020	ЦТП	Ул. А.Константинов а, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,29	17	1,41	1	8,49	-	-	69	1	отс.	отс.	-
07.07.2020	ЦТП	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	19	1,07	1	8,33	-	-	65	0	отс.	отс.	-
07.07.2020	ЦТП	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	18	0,97	1	8,38	-	-	66	1	отс.	отс.	-
07.07.2020	ЦТП	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,28	17	<0,58	1	8,71	-	-	67	1	отс.	отс.	-
07.07.2020	ЦТП	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,28	18	<0,58	1	8,68	-	-	68	0	отс.	отс.	-
07.07.2020	Педиатрическая Академия стоматол. поликлиника	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,26	14	<0,58	1	8,77	-	-	65	2	отс.	отс.	-
07.07.2020	Педиатрическая Академия стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	Выборгская	ГВС	0,26	15	<0,58	1	8,80	-	-	64	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.07.2020	ЦТП	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгск кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,28	16	0,73	1	8,69	-	-	67	1	отс.	отс.	-
07.07.2020	ЦТП	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгск кий	котельная III- Выборгска я	ГВС	0,29	16	0,76	1	8,66	-	-	65	0	отс.	отс.	-
07.07.2020	ЦТП	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгск кий	котельная Парнас	ГВС	0,29	14	1,14	1	8,37	-	-	69	1	отс.	отс.	-
07.07.2020	ЦТП	Северный пр., 6 к.4	Выборгск кий	котельная Парнас	ГВС	0,28	14	1,17	1	8,39	-	-	68	2	отс.	отс.	-
07.07.2020	ЦТП	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,29	15	1,2	1	8,42	-	-	69	1	отс.	отс.	-
07.07.2020	ЦТП	Киришская ул., 9	Калинин	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,27	19	0,63	1	8,48	-	-	71	0	отс.	отс.	-
07.07.2020	торговй центр	Ул. Ушинского, 5	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,27	19	0,69	1	8,50	-	-	70	1	отс.	отс.	-

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Прямая ответственная
химическая служба
Е.А. Ясинская

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2020г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводке сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.07.2020	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,26	15	<0,58	1	8,78	-	-	66	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,24	8	<0,58	1	6,45	-	-	18	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,26	10	<0,58	1	8,38	-	-	73	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,25	10	<0,58	1	6,88	-	-	19	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	13	<0,58	1	8,37	-	-	71	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,19	12	0,69	1	8,87	-	-	65	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,28	14	1,07	1	8,66	-	-	68	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	ЦТП	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,27	13	1,03	1	8,69	-	-	67	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.07.2020	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,27	13	1,17	1	8,67	-	-	69	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,27	14	1,14	1	8,65	-	-	68	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	детский сад	Ул. Пилюгова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,27	13	1,07	1	8,68	-	-	68	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	Обще житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная III-Красносельская	ГВС	0,27	13	1,03	1	8,66	-	-	66	0	отс.	отс.	-
09.07.2020	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная III-Красносельская	ГВС	0,26	12	0,97	1	8,63	-	-	67	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"


Исполнитель
Филиал тепловых сетей
Центральная
Административная
Служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2020г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.07.2020	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,27	14	0,63	1	8,63	-	-	68	1	отс.	отс.	-
10.07.2020	ЦТП	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	13	<0,58	1	8,57	-	-	70	0	отс.	отс.	-
10.07.2020	ЦТП	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	13	0,59	1	8,61	-	-	71	0	отс.	отс.	-
10.07.2020	ЦТП	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	14	0,66	1	8,47	-	-	71	1	отс.	отс.	-
10.07.2020	ЦТП	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	14	0,66	1	8,54	-	-	70	0	отс.	отс.	-
10.07.2020	ЦТП	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	12	<0,58	1	8,53	-	-	70	1	отс.	отс.	-
10.07.2020	ЦТП	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	13	0,63	1	8,48	-	-	72	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.07.2020	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,29	14	0,73	1	8,53	-	-	70	1	отс.	отс.	-
10.07.2020	ЦТП	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,27	13	<0,58	1	8,55	-	-	70	1	отс.	отс.	-
10.07.2020	ЦТП	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,27	14	0,66	1	8,68	-	-	69	0	отс.	отс.	-
10.07.2020	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кроншкый	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,25	13	<0,58	1	8,75	-	-	72	0	отс.	отс.	-
10.07.2020	ЦТП	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, лит. А, к. 1	Кроншкый	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,24	12	<0,58	1	8,78	-	-	72	1	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"  Е.А. Ясинская

Фирма тепловых сетей

Производственная химическая служба

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2020г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводке сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	Хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.07.2020	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,24	13	<0,58	1	8,91	-	-	64	1	отс.	отс.	-
03.07.2020	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,22	14	<0,58	1	8,86	-	-	63	2	отс.	отс.	-
03.07.2020	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,28	14	<0,58	1	8,49	-	-	65	0	отс.	отс.	-
03.07.2020	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,22	9	<0,58	1	6,45	-	-	20	1	отс.	отс.	-
03.07.2020	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,29	19	0,69	1	8,97	-	-	72	1	отс.	отс.	-
03.07.2020	ТП	ТП - 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,27	10	<0,58	1	8,37	-	-	70	0	отс.	отс.	-
03.07.2020	ЦТП	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,29	10	<0,58	1	8,40	-	-	68	1	отс.	отс.	-
03.07.2020	ЦТП	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,30	10	<0,58	1	8,34	-	-	67	0	отс.	отс.	-
03.07.2020	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховозерго"	ГВС	0,22	13	<0,58	1	8,47	-	-	64	2	отс.	отс.	-
03.07.2020	ЦТП	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховозерго"	ГВС	0,22	14	<0,58	1	8,54	-	-	65	1	отс.	отс.	-
06.07.2020	ЦТП	Ул. Бельшьева, 4 к.2	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,28	17	0,63	1	8,50	-	-	68	0	отс.	отс.	-
06.07.2020	ЦТП	Ул. Ляг. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,27	16	0,66	1	8,57	-	-	67	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.07.2020	ЦТП	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж ная	ГВС	0,28	16	0,80	1	8,61	-	-	68	2	отс.	отс.	-
06.07.2020	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,27	16	0,73	1	8,64	-	-	63	1	отс.	отс.	-
06.07.2020	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановце в. д.13	ГВС	0,26	16	0,63	1	8,57	-	-	64	1	отс.	отс.	-
06.07.2020	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,25	15	<0,58	1	8,61	-	-	65	0	отс.	отс.	-
06.07.2020	Детская поликли ника	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	0,26	16	0,69	1	8,52	-	-	66	0	отс.	отс.	-
06.07.2020	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	0,26	16	<0,58	1	8,91	-	-	63	1	отс.	отс.	-
06.07.2020	Женская консульт ация	Большехохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,23	16	<0,58	1	8,82	-	-	62	0	отс.	отс.	-
06.07.2020	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,22	15	<0,58	1	8,86	-	-	65	0	отс.	отс.	-
06.07.2020	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,23	10	<0,58	1	6,68	-	-	20	2	отс.	отс.	-
06.07.2020	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,27	13	<0,58	1	6,98	-	-	63	1	отс.	отс.	-

ГУП «ТЭК СПб»

Филиал «Тепловые сети» Е.А. Ясинская

Производственная
химическая служба

Начальник ПХС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2020г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводной сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
03.07.2020	ЦТП	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,16	9	<0,58	1	8,90	-	-	60	0	отс.	отс.	-
03.07.2020	ЦТП	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,23	10	<0,58	1	8,87	-	-	67	0	отс.	отс.	-

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей Ф. А. Ясинская
 Производственная химическая служба

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2020г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Теплоназначение	Точка на разводящей сети	Соержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	Температура, °С	Хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит.клястрий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
02.07.20.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	16	1,46	1	8,69	66	-	-	3	не обн.	не обн.	-	
02.07.20.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	14	1,39	1	8,92	62	-	-	0	не обн.	не обн.	-	
02.07.20.	тепловая сеть	п. Металлострой ул.Пионерская д.1	колпинский	п. Металлострой ул.Пионерская д.7а	ГВС	0,27	13	1,43	1	8,65	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-	
02.07.20.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинский	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,27	13	0,60	1	8,84	61	-	-	1	не обн.	не обн.	-	

02.07.20.	тепловая	п. Шушары Пулковское	пушкинск кий	п. Шушары Пулковское е шоссе д.42	ГВС	0,26	13	0,63	1	6,94	69	-	-	4	не обн.	не обн.	-
03.07.20.	сеть	шоссе д.30	пушкинск кий	2	ГВС	0,20	9	0,79	1	8,92	68	-	-	1	не обн.	не обн.	-
03.07.20.	тепловая	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинск кий	2	ГВС	0,23	10	0,79	0	8,70	62	-	-	5	не обн.	не обн.	-
03.07.20.	сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинск кий	2	ГВС	0,23	10	0,84	1	8,68	61	-	-	4	не обн.	не обн.	-
03.07.20.	тепловая	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинск кий	2	ГВС	0,21	10	0,82	1	8,88	66	-	-	4	не обн.	не обн.	-
03.07.20.	сеть	г. Пушкин ул. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинск кий	2	ГВС	0,23	10	0,73	0	8,70	61	-	-	1	не обн.	не обн.	-
06.07.20.	тепловая	г. Пушкин ул. Магазейная д.72	пушкинск кий	2	ГВС	0,23	10	<0,58	1	8,95	73	-	-	4	не обн.	не обн.	-
06.07.20.	тепловая	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинск кий	2	ГВС	0,23	10	<0,58	1	8,92	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-
06.07.20.	тепловая	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинск кий	2	ГВС	0,25	10	<0,58	0	8,94	68	-	-	3	не обн.	не обн.	-
06.07.20.	тепловая	г. Пушкин Пулковское шоссе д.93	пушкинск кий	2	ГВС	0,27	10	0,60	1	8,91	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-

06.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д. 7/20	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,28	10	0,63	0	8,92	62	-	2	не обн.	не обн.	-
06.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,24	10	0,60	0	8,91	62	-	1	не обн.	не обн.	-
07.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,27	10	0,73	1	8,23	64	-	2	не обн.	не обн.	-
07.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,27	11	<0,58	1	8,20	63	-	2	не обн.	не обн.	-
07.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,23	11	<0,58	0	8,52	68	-	1	не обн.	не обн.	-
07.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,26	10	0,71	0	8,19	69	-	0	не обн.	не обн.	-
07.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,27	10	1,09	0	8,18	69	-	4	не обн.	не обн.	-
08.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46.к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,16	15	<0,58	1	8,56	70	-	3	не обн.	не обн.	-
08.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36.к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,16	15	<0,58	1	8,55	70	-	0	не обн.	не обн.	-
08.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,16	16	<0,58	0	8,60	70	-	2	не обн.	не обн.	-

09.07.20.	тепловая сеть	Ленинградская обл. п. Тельмана д.52	тосненский колпинский	2	Колпинская	ГВС	0,27	11	0,95	1	8,70	66	-	-	3	не обн.	не обн.	-
09.07.20.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинский	2	Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,23	12	<0,58	1	7,15	67	-	-	0	не обн.	не обн.	-
13.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинский	2	пушкинская	ГВС	0,26	9	1,20	1	8,85	70	-	-	-	-	-	-
13.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинский	2	пушкинская	ГВС	0,28	9	1,22	1	8,84	63	-	-	-	-	-	-
13.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинский	2	пушкинская	ГВС	0,26	9	1,17	1	8,85	61	-	-	-	-	-	-
13.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинский	2	пушкинская	ГВС	0,27	8	1,28	1	8,81	61	-	-	-	-	-	-
13.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградская д.2	пушкинский	2	пушкинская	ГВС	0,26	8	1,20	1	8,82	61	-	-	-	-	-	-
14.07.20.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинская д.11 к.1	г. Павловский	г. Павловск ул. Елизаветинская д.21	г. Павловск ул. Елизаветинская д.21	ГВС	0,16	17	<0,58	1	8,66	61	-	-	2	не обн.	не обн.	-
14.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинский	г. Пушкин Красносельское шоссе д.7а	Красносельское шоссе д.7а	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,61	61	-	-	4	не обн.	не обн.	-

20.07.20.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтоны ул. Южная д.25	ГВС	0,27	17	0,95	2	6,50	61	-	-	0	не обн.	не обн.	-
20.07.20.	тепловая	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	16	1,47	1	8,66	61	-	-	-	-	-	-
20.07.20.	тепловая	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	15	1,12	1	8,71	61	-	-	-	-	-	-
20.07.20.	тепловая	п. Металлостро й ул. ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул. ул.Пионер ская д.7а	ГВС	0,28	18	1,41	2	7,71	61	-	-	-	-	-	-
21.07.20.	тепловая	г. Колпино ул. Загородная 46,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,27	13	<0,58	1	8,06	66	-	-	-	-	-	-
21.07.20.	тепловая	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,21	13	<0,58	2	8,24	66	-	-	-	-	-	-
21.07.20.	тепловая	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,22	13	<0,58	1	8,16	66	-	-	-	-	-	-
22.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,19	9	<0,58	0	8,59	68	-	-	-	-	-	-

22.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 я	Колпинска	ГВС	0,18	10	<0,58	0	8,64	68	-	-	-	-	-
22.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	2 я	Колпинска	ГВС	0,25	10	0,87	1	8,43	68	-	-	-	-	-
22.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 я	Колпинска	ГВС	0,18	10	<0,58	1	8,55	61	-	-	-	-	-
22.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинс кий	2 я	Колпинска	ГВС	0,23	10	<0,58	1	8,52	61	-	-	-	-	-
22.07.20.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненс кий	2 я	Колпинска	ГВС	0,19	9	<0,58	0	8,50	62	-	-	-	-	-
23.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 я	пушкинска	ГВС	0,23	11	<0,58	0	8,69	67	-	-	-	-	-
23.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 я	пушкинска	ГВС	0,23	11	<0,58	1	8,70	61	-	-	-	-	-
23.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 я	пушкинска	ГВС	0,25	12	0,60	1	8,66	61	-	-	-	-	-
23.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 я	пушкинска	ГВС	0,26	12	<0,58	1	8,65	65	-	-	-	-	-

3.07.20.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкин кий	2 пушкинска я	ГВС	0,21	12	<0,58	0	8,67	62	-	-	-	-	-	-
7.07.20.	тепловая	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,27	11	0,63	1	7,05	61	-	-	-	-	-	-
7.07.20.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,27	18	<0,58	1	6,60	61	-	-	-	-	-	-
7.07.20.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46.к.2	колпинс кий	АО "ТСП ТЭЦ"	ГВС	0,25	11	<0,58	1	8,23	61	-	-	-	-	-	-

ГУП «ТЭК СПб»

Филиал тепловых сетей

Промышленная

химическая служба

Начальник ПХС ФТС: