


**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.04.2024	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,24	17	0,90	1	8,79	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	тепловая сеть	Ул. А.Константинова, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,25	18	0,92	1	8,74	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,26	17	1,00	1	8,49	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,26	18	0,97	1	8,55	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,25	16	0,93	1	8,62	-	-	69	2	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,25	16	0,87	1	8,60	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,16	15	0,62	1	8,80	-	-	67	1	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,18	15	0,59	1	8,89	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.04.2024	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,15	13	0,60	1	8,37	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	0,14	13	<0,58	1	8,76	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,27	17	0,66	1	8,27	-	-	68	2	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,28	19	0,77	1	8,31	-	-	67	1	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,27	18	0,70	1	8,30	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,22	17	0,82	1	8,40	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
03.04.2024	торговй центр	Ул. Ушинского, 5	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,21	16	0,79	1	8,45	-	-	67	1	отс.	отс.	отс.

И.о начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




И.А. Самсонова

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.04.2024	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,10	13	<0,58	1	8,85	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	13	<0,58	1	6,36	-	-	4	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	14	<0,58	1	8,58	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,28	10	<0,58	1	6,43	-	-	5	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	14	<0,58	1	8,36	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,24	14	0,88	1	8,43	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,17	12	0,75	1	8,71	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,17	12	0,78	1	8,74	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.04.2024	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,19	13	1,02	1	8,60	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,19	13	1,06	1	8,57	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,20	14	1,13	1	8,60	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	Обще житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,19	12	0,98	1	8,55	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,19	13	1,09	1	8,58	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.

И.о начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




И.А. Самсонова

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.04.2024	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,57	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2024	тепловая сеть	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,20	12	0,89	1	8,94	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

И.о начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



И.А. Самсонова

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.04.2024	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,14	12	0,61	1	8,01	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2024	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,18	14	<0,58	1	7,85	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2024	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,17	14	<0,58	1	7,90	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
01.04.2024	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,16	13	0,59	1	7,95	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2024	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,19	13	<0,58	1	7,80	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
01.04.2024	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,20	13	<0,58	1	8,00	-	-	72	2	отс.	отс.	отс.
01.04.2024	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,21	14	0,60	1	7,91	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.04.2024	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,15	11	<0,58	1	8,04	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2024	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,16	12	0,59	1	8,00	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
01.04.2024	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,28	15	<0,58	1	7,55	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
01.04.2024	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кроншкий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,11	11	<0,58	1	8,80	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.
01.04.2024	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, лит.А, к.1	Кроншкий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,70	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.

И.о начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



И.А. Самсонова


**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.04.2024	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,21	12	0,86	1	8,59	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
02.04.2024	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,23	11	0,92	1	8,64	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2024	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,13	13	<0,58	1	8,66	-	-	68	2	отс.	отс.	отс.
02.04.2024	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,24	8	0,59	1	6,50	-	-	7	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2024	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,29	18	1,21	1	8,95	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
02.04.2024	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,23	13	0,69	1	8,34	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
02.04.2024	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,19	12	0,78	1	8,29	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2024	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,30	11	0,62	1	8,40	-	-	64	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2024	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,19	12	<0,58	1	8,38	-	-	63	2	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,21	18	1,13	1	8,62	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	тепловая сеть	Ул. Лат. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,18	18	1,05	1	8,08	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.04.2024	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,19	16	0,98	1	8,12	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,22	14	0,68	1	8,79	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногвардейский	котельная ул. Стахановцев, д.13	ГВС	0,19	13	0,86	1	8,72	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,18	15	0,93	1	8,69	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногвардейский	котельная III-Красногвардейская	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,84	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногвардейский	котельная II-Красногвардейская	ГВС	0,24	11	0,89	1	8,73	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	Женская консультация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,23	13	0,96	1	8,63	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,26	14	1,16	1	8,67	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,26	9	0,90	1	6,52	-	-	9	2	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,17	11	<0,58	1	6,76	-	-	64	1	отс.	отс.	отс.
09.04.2024	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,15	9	<0,58	1	8,42	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

И.о начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



И.А. Самсонова

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	ОМЧ	ОКБ	Е.coil	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийская д. 7/20	пушкинский	2 пушкинская	ГВС	0,11	10	0,65	1	8,97	68	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
01.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградская д.2	пушкинский	2 пушкинская	ГВС	0,11	11	0,65	1	8,98	68	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинский	3 пушкинская	ГВС	0,10	10	0,80	1	8,98	63	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
01.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазиная д. 72	пушкинский	2 пушкинская	ГВС	0,11	10	0,90	1	8,95	67	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.04.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,24	12	1,24	1	8,34	63	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.04.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,29	11	1,37	1	8,54	62	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.04.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,24	12	1,34	1	8,25	69	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.04.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,24	12	1,24	1	8,72	70	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
02.04.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,24	12	1,31	1	8,76	69	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
03.04.24.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,29	13	<0,58	0	6,88	68	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
03.04.24.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,28	12	<0,58	1	6,90	64	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
03.04.24.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	17	<0,58	1	7,32	67	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
03.04.24.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,29	17	<0,58	1	7,13	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
03.04.24.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул.Пионер ская д.7а	ГВС	0,29	18	<0,58	1	7,08	61	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	б пушкинска я	ГВС	0,11	9	0,58	1	8,98	63	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	б пушкинска я	ГВС	0,11	9	0,62	1	8,97	64	–	–	2	не обн.	не обн.	не обн.
04.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	б пушкинска я	ГВС	0,13	9	0,62	1	8,98	69	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	б пушкинска я	ГВС	0,13	10	0,65	1	8,98	68	–	–	3	не обн.	не обн.	не обн.
05.04.24.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,14	12	<0,58	1	8,41	66	–	–	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.04.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,13	13	<0,58	1	8,28	70	–	–	2	не обн.	не обн.	не обн.
05.04.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,15	12	<0,58	1	8,39	71	–	–	4	не обн.	не обн.	не обн.
05.04.24.	тепловая сеть	г.Колпино ул. Финляндска я узел "А"	колпински й	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,27	71	–	–	1	не обн.	не обн.	не обн.
08.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,28	9	<0,58	1	8,98	63	–	–	2	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкин ский	2 пушкинс кая	ГВС	0,15	9	0,99	1	8,98	65	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
08.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкин ский	2 пушкинс кая	ГВС	0,15	9	0,99	1	8,98	68	–	–	4	не обн.	не обн.	не обн.
08.04.24.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	ГВС	0,27	19	<0,58	1	8,53	62	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
08.04.24.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.9	пушкин ский	г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а	ГВС	0,23	6	<0,58	1	8,98	66	–	–	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.04.24.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкин ский	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,11	10	0,88	1	8,95	73	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.04.24.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкин ский	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,12	9	1,13	1	8,97	72	–	–	3	не обн.	не обн.	не обн.
09.04.24.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкин ский	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,28	13	1,19	1	6,62	70	–	–	1	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.04.24.	тепловая сеть	Ленинградская обл Всеволожский р-н пос. Стекланный база отдыха "Уют" корпус №3	всеволожский	Ленинградская обл Всеволожский р-н пос. Стекланный база отдыха "Уют"	ГВС	0,10	6	<0,58	1	8,34	69	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
10.04.24.	тепловая сеть	Ленинградская обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчинский	п.Вырица ул. Московская д.61	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,79	66	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
10.04.24.	тепловая сеть	Ленинградская обл. село Никольское ул. Меньковская д.13	гатчинский	сельское поселение массив Никольское д.1	ГВС	0,10	5	<0,58	1	7,42	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

И.о.начальника ПХС ФТС:



И.А.Самсонова